

15/4/2026

לכבוד  
 משתתפי המכרז  
**באמצעות דוא"ל/אתר המועצה**

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 34/2026 לרכישה, אספקה והצבת דיזל גנרטור לבית החינוך בשפיים**

**הודעה מס' 4 – הבהרות נוספות**

**להלן תשובות לשאלות הבהרה נוספות שהתקבלו במסגרת המכרז:**

מס"ד	עמוד	מסמך	סעיף	נוסח השאלה	התייחסות המועצה
1	11	2/ג	00.7.1	לוחות חשמל מבוצעים ע"י מי?	ע"י קבלנים אחרים מטעם המועצה (לא הזוכה).
2	16		3.19	הגנרטור נמצא בחוץ למה יש אזכור על חדר	לא קשור לחדר, הגנרטור בחופה מושתקת.
3	14	3/ג	1.1	בכתב הכמויות רשום גנרטור 440 בחירום ובסעיף הנ"ל כתוב 450 בעבודה מה רלוונטי?	רלוונטי 440 בחירום.
4	14	3/ג	4	2 מערכות התנעה לכול גנרטור מדובר באחד עם מע' התניעה אחת?	כן, התנעה אחת.
5	14	3/ג	6	הגנרטור נמצא בחוץ מפסק חירום רק על הגנרטור	כן.
6	14	3/ג	7	בקר סינכרון?	אין צורך.
7	20		6.1.13	מיכל 1000 ליטר לא נדרש בכתב כמויות ובסירור?	מיכל אינטגרלי המספק 10 שעות עבודה בעומס מלא.
8	20		6.1.14	צנרת דלק	לא קשור.
9	20		6.1.15	אישורים איכות הסביבה וקבלת היתר למיכל דלק תת קרקעי?	לא קשור.
10	20		6.1.17	כבילה מתחת לרצפה שבכתב כמויות כתוב לא כולל כבילה	לא קשור.
11	22		10.1.3	כבילת דלק תת קרקעית?	אין צורך.
12	22		10.1.3	האם יש צורך במשאבת דלק שאין בדרישה בכתב כמויות מיכל חיצוני ומערכת דלק?	אין צורך.

חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

עמוד 1 מתוך 2

## מועד פתיחת תיבת המכרזים:

פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שנתקבלו במסגרת המכרז שבנדון, תתקיים ביום  
19/4/2026 בשעה 12:00.

הפתיחה תתקיים במשרדי המועצה בשפיים.  
כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת התיבה ורישום ההצעות.

לא יחול שינוי במועד האחרון להגשת הצעות, עד יום 16/4/2026 בשעה 12:00.

למען הסר ספק, יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.  
יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

בברכה,

מועצה אזורית חוף השרון