

תאריך: 24/9/2026

לכבוד
משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל/אתר המועצה

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 46/2026 לשירותי תחזוקת מערכת הביוב והקולחים
הודעה מס' 1 - תשובות לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים

א. עדכונים בהוראות המכרז

- (1) במפרט המכרז נפלה טעות - סעיפים 16.5 - 16.6 למפרט ימחקו. ככל שהמועצה תזמין מהקבלן תיקון משאבה בבית מלאכה מטעמו, התמורה תחושב כ"עבודות נוספות", כאמור בסעיף 6.4 **לנספח ב/5-**
נספח התמורה וכתב הצעת המחיר.
- (2) **בנספח ב/5- נספח התמורה וכתב הצעת המחיר,** בפרק ד' (הצעת המחיר לעבודות צילום של קווי ביוב), מעל הטבלה, **ימחקו המילים** "בכל מקרה חיוב המועצה עבור שירותי צילום קווי ביוב יהיה לפי 20 מ"א צינור מצולם או לפי אורך הצינור מצולם בפועל, הגבוה מבין השניים", העומדות בסתירה להצעת המחיר (המחיר יחושב ע"ב ימי עבודה).
- (3) **לתשומת לב המציעים – במהלך חול המועד סוכות משרדי המועצה סגורים, ניתן יהיה להגיש הצעות רק לאחר החג.**

ב. התייחסות המזמין לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז

#	עמ'	סעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
1	4	3.2	נבקש לאשר כי לצורך הוכחת 24 חודשי ניסיון רצופים אצל אותו מזמין, ניתן להציג מספר חוזים ו/או הארכות התקשרות רצופות, ובלבד שהשירות ניתן ברציפות.	מקובל.
2	4	3.3.3	המכרז כולל עבודות בקווי ביוב וכן עבודות תחזוקה וטיפול בתחנות שאיבה, לרבות פירוק, הרמה, שינוע, טיפול והתקנת משאבות ומערכות בתחנות. לאור מהות העבודות הנדרשות והסיווגים הקבלניים הרלוונטיים לעבודות אלו, נבקש לתקן את תנאי הסף ולקבוע כי המציע יהיה קבלן רשום בשני הסיווגים במצטבר: 260 ב'1 לפחות וכן 500 ב'1 לפחות, באופן התואם את כלל סוגי העבודות נשוא המכרז. *הגדרת סיווג 500 ב'1 - מערכות אלקטרו מכנאיות בתחנות שאיבה*	המכרז הוא לשירותי תחזוקה שוטפת של מערכת הביוב ושל קווי הקולחין במועצה, הטיפול במשאבות אינו עיקר העבודות. עוד יצוין כי בכוונת המועצה לפרסם מכרז נפרד לשירותי תיקון משאבות ביוב. לאור האמור הבקשה נדחית.

עמוד 1 מתוך 3

חתימה וחותמת המציע: _____

#	עמ'	סעיף	שאלת הבהרה	התייחסות המועצה
	4	3.4.4	בתנאי הסף נדרש מחפרון "דוגמת JCB CX4 או שווה ערך". נבקש להבהיר את הצורך בדרישה לדגם CX4 דווקא, כאשר JCB 3CX הינו מחפרון סטנדרטי ונפוץ לעבודות תשתית מסוג זה בישראל. נבקש לתקן את הסעיף ולאשר במפורש כי JCB 3CX או שווה ערך עומד בדרישת תנאי הסף.	גם CX3 מקובל לצורך עמידה בתנאי הסף.
4	50	14.5	מאחר שמחירי עבודות הביובית כוללים העמסה, הובלה, פריקה ואגרת הטמנה, נבקש לפרט מהם אתרי הסילוק המאושרים הצפויים לשמש במסגרת המכרז ומהו מרחק הנסיעה המשוער אליהם.	קבלן יפנה את הפסולת מאתר העבודה לאתר מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה, כמו כן, הקבלן ירוקן את מיכלי הפסולת של המשאית באתרים מורשים, לצורך כך לקבלן הזוכה יהיה הסכם עם אתר מאושר לפינוי השפכים. המועצה אינה מגבילה את האתרים או את מרחק הנסיעה הנ"ל נתון לבחירת הקבלן, עליות הנסיעה העמסה הובלה ופריקה ואגרת הטמנה כלולים במחיר היחידה ולא תינתן עליהם תוספת על המציע לקחת זאת בחשבון בהצעתו בהתאם לאתר הסילור עימו יבחר להתקשר.
5	-----	-----	מאחר שהכמויות המופיעות בכתב הכמויות הינן לצורך השוואת ההצעות בלבד ואינן מחייבות את המועצה, נבקש לקבל נתונים בדבר היקף העבודות ו/או ההוצאה הכספית בפועל בגין שירותים מסוג זה בכל אחת משלוש השנים האחרונות.	להלן נתוני הוצאות המועצה במסגרת ההתקשרות הנוכחית לתחזוקת הביוב בשנים האחרונות – הסכומים <u>כוללים מע"מ</u> : ב-2023 : 994 אש"ח. ב-2024 : 932 אש"ח ב-2025 : 766 אש"ח.
6	65	פרק ב'	ביחס לתחנות בצרה, רשפון ויקום, בהן צוין כי המחיר כולל שתי ביוביות בנפח 10 מ"ק לפחות, נבקש להבהיר האם נדרשת הצבה והפעלה של שתי ביוביות במקביל, או שמדובר בשני סבבי שאיבה/קיבולת שאיבה מצטברת.	מדובר בשני ביוביות כאשר אחת נוסעת השניה נמצאת בתחנה ושואבת.
7	67	פרק ד'	נבקש להבהיר את אופן התשלום עבור צילום קווי ביוב. במסמכי המכרז מצוין חיוב לפי אורך הצינור המצולם, עם מינימום של 20 מ"א, בעוד שבכתב הכמויות יחידת המדידה מופיעה כ"י"ע". נבקש לתקן את אי-ההתאמה ולהגדיר באופן חד-משמעי את יחידת המדידה והתשלום.	המילים מעל הטבלה "בכל מקרה חיוב המועצה עבור שירותי צילום קווי ביוב יהיה לפי 20 מ"א....מבין השניים" – <u>ימחקו</u> . החיוב יהיה לפי ימי עבודה.

ג. מועדי המכרז:

מועד אחרון להגשת ההצעות (ללא שינוי), עד יום 11/10/2026 בשעה 12:00

פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שנתקבלו במסגרת המכרז שבנדון, ביום 11/10/2026 בשעה 12:30.
הפתיחה תתקיים במשרדי המועצה בשפיים.
כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת התיבה ורישום ההצעות.

למען הסר ספק, יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.
יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

בברכה,

מועצה אזורית חוף השרון